

ירושלים,
19 דצמבר 2019
כ"א בכסלו, התש"פ
סימוכין : 01032519

הנדון : הבהרות לעניין הליך התחרותי מס' 4 לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במיתקנים קרקעיים שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך או ישולבו בתחמ"ש של יצרן פרטי ("ההליך")

1. להלן מספר הבהרות שרשות השומל מבקשת להבהיר במסגרת ההליך.
2. לתשומת לבכם מסמך זה מהווה חלק ממסמכי ההליך.
3. למונחים במסמך הבהרות זה תהא המשמעות הקבועה להם במסמכי ההליך, אלא אם צוין אחרת.

התשובה	השאלה	מס' הסעיף	מס' סידורי
כן.	האם אמת מידה 35מד שנקבעה בהחלטת רשות מס' 9(56309) משיבה מס' 563 מיום 2.6.19 בעניין תוספת ולהחלפת הספק במתקנים פוטו וולטאיים גדולים מ- 100 קילואט, חלה על הליך זה?	---	1.
כיון שהמתקן הצפוי לקום במסגרת ההליך יחובר לתחמ"ש מתח עליון אזי מקדם ההספק של הממיר צריך להיות בהתאם למתח העליון – 0.88.	בעל מתקן המחובר למתח עליון מבקש לחבר מיתקן במסגרת הליך זה אל המתח העליון, בהתאם להחלטת הרשות בעניין "תוספת ולהחלפת הספק במתקנים פוטו וולטאיים גדולים מ- 100 קילואט". מסמכי ההליך מפנים להוראות אמות מידה 1כ35-6כ35 לעניין חיבורים, הקובעים גודל חיבור לרשת החלוקה, במקדם הספק 0.9 ואילו המתקן הקיים מחובר למתח עליון במקדם הספק 0.88, מבקש לברר מה צריך להיות מקדם ההספק של הממיר שיותקן במסגרת ההליך?	1.4 הזמנה	2.